



PROVINCIA DI BERGAMO

Via Torquato Tasso, 8 - 24100 BERGAMO

Settore Ambiente

SERVIZIO EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE

Via Camozzi 95 - Passaggio Canonici Lateranensi 10 - 24121 BERGAMO Tel. 035387539 - Telefax 035387597
 http:// www.provincia.bergamo.it - Email segreteria.ambiente@provincia.bergamo.it

Prot. n.

034560

09-10/ALC

com comitato F9 rich adeg prescrizione 3.doc

Bergamo, **02 APR. 2012**

TRASMISSIONE VIA PEC

Oggetto: riscontro in merito alla richiesta di verifica impianto della S.D.L. Energia, nota datata 9.3.2012.

Comitato F9

Via Falcone e Borsellino, 8
 24050 Cavernago

035 4498317

avvgiuseppetogni@puntopec.it
 comitatof9@gmail.com

Si fa riferimento alla nota datata 9.3.2012 (in atti provinciali prot. n. 24774 del 9.3.2012) con cui il Comitato F9, in seguito all'approvazione del piano di zonizzazione acustica da parte del Comune di Cavernago (che inserisce l'impianto della società S.D.L. Energia S.r.l. in zona II), chiede allo scrivente Servizio "che siano messe in atto tutte le verifiche necessarie per il rispetto dei parametri imposti dal piano di zonizzazione acustica".

In merito si trasmette per conoscenza la nota prot. n. 31064 del 26.3.2012 con cui lo scrivente Servizio ha rammentato alla Società S.D.L. Energia S.r.l. quanto prescritto al punto 3 dell'allegato tecnico della determina di modifica n. 465 del 28.2.2012, ossia che "la Società, dopo la messa a regime dell'impianto, dovrà condurre un'ulteriore campagna di rilievi fonometrici (nelle medesime posizioni e con le stesse modalità osservate nel documento integrativo di valutazione di impatto acustico datato 17.01.12) atta ad attestare quanto previsto nella medesima documentazione (nella quale si prevede che i valori di immissione - assoluti e differenziali - ed emissione saranno conformi ai limiti previsti per la classe II). Ove i suddetti rilievi dovessero evidenziare superamenti dei limiti di cui sopra la Società (entro 30 giorni dal rilievo di superamento dei limiti) dovrà presentare agli enti (Provincia di Bergamo, Comune di Cavernago, ARPA e ASL) un piano di adeguamento che dovrà essere posto in essere nei successivi due mesi".

Distinti saluti.

Il responsabile del procedimento

- Ing. Stefano Chiesa -

All.: nota prot. n. 31064 del 26.3.2012





PROVINCIA DI BERGAMO

Via Torquato Tasso, 8 - 24100 BERGAMO

Settore Ambiente

SERVIZIO EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE

Via Camozzi 95 - Passaggio Canonici Lateranensi 10 - 24121 BERGAMO Tel. 035387539 - Telefax 035387597
<http://www.provincia.bergamo.it> - Email segreteria.ambiente@provincia.bergamo.it

Prot. n.

031064

09-10/ALC

DD *adeguamento prescrizione 3.doc*

Bergamo, 26 MAR. 2012

PEC/FAX

S.D.L. ENERGIA S.r.l.

Via Donizetti, 109

24030 Brembate di Sopra (BG)

035 333870

e, p.c. **Comune di Cavernago**

Via Papa Giovanni, 24

24050 - Cavernago (BG)

comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

ARPA Dipartimento di Bergamo

Via C. Maffei, 4

24100 Bergamo

dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Azienda Sanitaria Locale

della Provincia di Bergamo

Dipartimento di Prevenzione Medico

Via F. Gallicioli, 4

24121 Bergamo

protocollo@pec.asl.bergamo.it

Si comunica che in data 8.3.2012 (prot. prov. n. 24204) il Comune di Cavernago ha trasmesso allo scrivente Servizio copia della Deliberazione n.4 del 20.2.2012 (che si allega in copia per opportuna conoscenza) di approvazione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, elaborato ai sensi della L.R. 13/2001 e s.m.i.. Sulla base di tale piano, l'area dove sorge l'impianto di produzione di energia della società S.D.L. Energia S.r.l. è incluso in zona II.

Si rammenta alla Società S.D.L. Energia S.r.l. quanto prescritto al punto 3 dell'allegato tecnico della determina di modifica n. 465 del 28.2.2012, ossia che "la Società, dopo la messa a regime dell'impianto, dovrà condurre un'ulteriore campagna di rilievi fonometrici (nelle medesime posizioni e con le stesse modalità osservate nel documento integrativo di valutazione di impatto acustico datato 17.01.12) atta ad attestare quanto previsto nella medesima documentazione (nella quale si prevede che i valori di immissione - assoluti e differenziali - ed emissione saranno conformi ai limiti previsti per la classe II). Ove i suddetti rilievi dovessero evidenziare superamenti dei limiti di cui sopra la Società (entro 30 giorni dal rilievo di superamento dei limiti) dovrà presentare agli enti (Provincia di Bergamo, Comune di Cavernago, ARPA e ASL) un piano di adeguamento che dovrà essere posto in essere nei successivi due mesi".

Distinti saluti.

Il responsabile del procedimento

- Ing. Stefano Chiesa -

