



# PROVINCIA DI BERGAMO

Via Torquato Tasso, 8 - 24100 BERGAMO

Settore Ambiente

## SERVIZIO EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE

Via Camozzi 95 - Passaggio Canonici Lateranensi 10 - 24121 BERGAMO Tel. 035387539 - Telefax 035387597  
http://www.provincia.bergamo.it - Email segreteria.ambiente@provincia.bergamo.it

Prot. n. **76466/9-10 /CC/SCH**  
*SDL diffida proseguimento esercizio. Guasto 23.07.12*

Bergamo, 24 LUGLIO 2012

### FAX

Oggetto: Richiesta relazione tecnica nota prot.  
prov. n. 72622 del 13.07.12.  
Funzionamento anomalo 23.07.12.  
**Sospensione.**

S.D.L. ENERGIA s.r.l.  
Via Donizetti, 109  
24030 Brembate di Sopra (BG)  
[SDLENERGIASRL@LEGALMAIL.IT](mailto:SDLENERGIASRL@LEGALMAIL.IT)  
035 333014

p.c. Comune di Cavernago  
Via Papa Giovanni, 24  
24050 - Cavernago (BG)  
[comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it)

Azienda Sanitaria Locale  
Dipartimento di Prevenzione  
AMBITO 3  
Via Mazzini 13  
Trescore Balneario (BG)  
[protocollo@pec.asl.bergamo.it](mailto:protocollo@pec.asl.bergamo.it)  
035 944552

All'A.R.P.A della Lombardia  
Dipartimento di Bergamo  
Via C. Maffei, 4  
24100 BERGAMO  
[dipartimentoobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentoobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it)

Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
Via Codussi, 9  
24100 - BERGAMO  
[com.bergamo@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.bergamo@cert.vigilfuoco.it)

Si fa riferimento alla nota prot. prov. n. 72622 del 13.07.12 con la quale si diffidava codesta Società a fornire, entro 10 giorni:

1. chiarimenti in ordine agli episodi di "fumate nere" nella giornata del 07.07.12 (alle ore 14:00 e alle ore 15:20);
2. una relazione tecnica di analisi della problematica (fumate nere) comprensiva degli interventi/procedure operative definiti per prevenire in modo efficace il loro ripetersi.

Rilevato che:

- ad oggi è pervenuta solo una nota volta a fornire i chiarimenti di cui al punto 1, mentre la relazione tecnica di cui al punto 2 non risulta essere pervenuta entro il termine prescritto;
- si è appreso di due ulteriori episodi di "fumate nere" occorsi in data 23.07.12 di cui uno peraltro di durata maggiore dei precedenti.

Considerando che gli ulteriori episodi di "fumate nere" pongono in evidenza la difficoltà della Società nella gestione del problema e nell'individuazione di misure idonee ad evitare il ripetersi dell'inconveniente;





ritenuto necessario, stante la difficoltà di cui sopra e la possibilità quindi che le "fumate nere" possano ripetersi, di prescrivere la sospensione dell'esercizio dell'impianto fino a che codesta Società non avrà definito, analizzato il problema, interventi/procedure operative in grado di evitare in modo efficace e duraturo il prodursi dell'inconveniente in parola;

atteso che quanto sopra si configura come misura precauzionale atta a prevenire eventuali rischi di inquinamento dell'aria in conseguenza di anomalie di funzionamento dell'impianto non aventi più carattere episodico ma ripetitivo (per le quali non si hanno ad oggi garanzie certe che non possano ripetersi);

alla luce di quanto sopra si diffida codesta Società dal proseguire nell'esercizio dell'impianto

- a) senza aver fornito:
- la relazione tecnica già prescritta con nota prot. prov. n. 72622 del 13.07.12 volta a fornire risposte e garanzie certe in ordine alla risoluzione della problematica, in particolare con la definizione degli interventi/procedure operative in grado di evitare in modo efficace e duraturo il prodursi delle "fumate nere", anche alla luce degli episodi del 23.07.12;
  - copia delle registrazioni del Sistema di Analisi delle Emissioni (S.A.E.) dal 19.07.12 al 24.07.12;
- b) ed atteso la positiva valutazione di quanto sopra richiesto da parte dello scrivente Servizio, con il supporto di ARPA.

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 3 della Legge 7.08.90 n. 241, si precisa che codesta ditta potrà presentare, entro 60 giorni dal ricevimento della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (L. 6.12.71 n. 1034) ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24.11.71 n. 1199).

Si sollecita inoltre la trasmissione dei riscontri circa l'esecuzione di un attento controllo dell'impianto richiamato nel verbale di perizia trasmesso da codesta Società in data 31.05.12 (già richiesto dallo scrivente con nota prot. prov. n. 72622 del 13.07.12).

Da ultimo, alla luce della sospensione di cui sopra, resta sospesa la valutazione e l'eventuale concessione della richiesta di proroga formulata da codesta Società con nota datata 23.07.12 e finalizzata all'esecuzione dei prescritti rilievi fonometrici di cui alla DD 1373 del 05.06.12 e s.m.i.

Distinti saluti.

**Il Dirigente del Settore**  
- Dott. Claudio Confalonieri -